

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

COMMITTENTE: A.S.P. DEL RUBICONE
via Manzoni n.19
47030 San Mauro Pascoli (FC)
codice fiscale e partita IVA 03729940407

OGGETTO PRATICA: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI CHIAMATA PRESSO NUCLEO 2 DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN MAURO PASCOLI (FC), IN VIA MANZONI N.19

CUP: F88C24002430005 CIG: BD09D551C92

PROGETTO FATTIBILITA' PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO

DATA INCARICO:	29/02/2024	SCALA:		TAVOLA N. IE08
DATA ELABORATO:	17/09/2024	N. PRATICA:	003/COM6/24	
ULTIMA REVISIONE:		FILE:		

OGGETTO TAVOLA: FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

COMMITTENTE

TECNICO INCARICATO

per. ind. Paolo Paganelli

Comune di San Mauro Pascoli
Provincia di Forlì-Cesena

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

ai sensi D.Lgs.81/08 – allegato XVI

OGGETTO: **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI CHIAMATA
PRESSO NUCLEO 2 DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
IN VIA MANZONI N.19**

COMMITTENTE: **A.S.P. DEL RUBICONE
Via Manzoni n.19 – San Mauro Pascoli (FC)**

C.S.P./C.S.E.: **per. ind. Paolo Paganelli
Via Pietà n.58 – Savignano s/R (FC)**

Data: **17/09/2024**

CAPITOLO 1

1) Descrizione sintetica dell'opera

Opere di sostituzione impianto di chiamata per camere degenti e bagni.

Le opere da realizzare previste sono elencate nei computi metrici di appalto.

Per le scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche si rimandano alle relazioni tecniche redatte dai rispettivi professionisti che meglio descrivono le varie tipologie di materiali, la posa e quanto previsto al fine di ottenere il lavoro a regola d'arte.

I dispositivi di sicurezza da adottare all'interno del cantiere dovranno essere i migliori sul mercato ai fini della sicurezza; il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di dispositivi proposti dall'Impresa con altri che garantiscono una migliore sicurezza; l'Impresa appaltatrice non potrà richiedere in merito alcun onere aggiuntivo.

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI: inizio lavori: **30/09/2024** fine lavori: **30/11/2024**

INDIRIZZO CANTIERE: via: **Manzoni n.19**
città: **San Mauro Pascoli (FC)**

2) Soggetti interessati

COMMITTENTE: A.S.P. DEL RUBICONE
Via Manzoni n.19 – San Mauro Pascoli (RN)
Tel. 0541.933902

RESPONSABILE DEI LAVORI: Dott.ssa Katuscia Capellini (presso A.S.P. del Rubicone)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):
Per. Ind. Paolo Paganelli
Via Pietà n.58 – 47039 Savignano s/R (FC)
Tel. 0541.1742000

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE):
Per. Ind. Paolo Paganelli
Via Pietà n.58 – 47039 Savignano s/R (FC)
Tel. 0541.1742000

IMPRESE SELEZIONATE: da selezionare

CAPITOLO 2

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Cod. scheda	01
OPERE IMPIANTISTICHE		

Tipo di intervento	Rischi individuati
IMPIANTO ELETTRICO	MALFUNZIONAMENTO, SCATTO INTERRUTTORE AUTOMATICO, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, ECC.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		DELIMITARE L'AREA D'INTERVENTO CON NASTRO SEGNALETICO PER RISCHIO PRESENZA ESTRANEI AI LAVORI
Sicurezza dei luoghi di lavoro		DPI, NASTRO SEGNALETICO BIANCO-ROSSO, CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Impianti di alimentazione e di scarico		APRIRE IL CIRCUITO ELETTRICO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI CHIAMATA PER METTERE FUORI TENSIONE L'IMPIANTO
Approvvigionamento e movimentazione materiali	AREA INTERNA A DISPOSIZIONE PER DEPOSITO MATERIALI	CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	AREA INTERNA A DISPOSIZIONE PER DEPOSITO ATTREZZATURE	CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Igiene sul lavoro		DPI SPECIFICI
Interferenze e protezione terzi		CARTELLONISTICA E DELIMITAZIONE AREA LAVORI

Tavole allegate	PROGETTO IMPIANTO DI CHIAMATA
-----------------	-------------------------------

Scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Cod. scheda	01
OPERE IMPIANTISTICHE		

Tipo di intervento	Rischi individuati
IMPIANTO ELETTRICO	MALFUNZIONAMENTO, SCATTO INTERRUTTORE AUTOMATICO, MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, ECC.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	
-----------------	--

Scheda II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Cod. scheda	01	OPERE IMPIANTISTICHE – IMPIANTO DI CHIAMATA				
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
INTERRUTTORE AUTOMATICO ENTRO QUADRO INFIRMERIA CON CHIAVE DI CHIUSURA	OGNI OPERAZIONE SULL'IMPIANTO ELETTRICO DOVRA' ESSERE ESEGUITA IN ASSENZA DI TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA ED A SCUOLA CHIUSA	TOGLIERE TENSIONE A MONTE DEL CIRCUITO ELETTRICO	IN BASE ALLE NORME CEI	3/12 MESI	QUANDO NECESSARIO	QUANDO NECESSARIO

